

UFPR Reijlla Tipo Piso

Velocidad _ (I/s)	Tamaño 04"		Tamaño 06"		Tamaño 08"		Tamaño 10"	
	Pa	NR	Pa	NR	Pa	NR	Pa	NR
10	1	/	6	1				
15	6	1	10	1	15	1		
20	14	21	18	25	22	25		
25			32	30	28	30	10	22
30					36	35	15	25
35							18	30
40							25	32
45							40	38

NOTAS:

- 1. Las pruebas están realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006, en condiciones isotérmicas.
- 2. La presión estática (Pe), esta medida en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
- 3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.