Desinfección de aire V-MAX o V-MAX GRID

Desinfección de Aire Lámparas UV-C

Submittal

Características:

- Fácil de instalar en equipos nuevos y existentes
- Diseño escalable para adaptarse a cualquier tamaño de plenum
- Los accesorios se pueden montar interna o externamente
- Las lámparas se pueden montar fácilmente en soportes verticales
- Baja caída de presión
- Espacio mínimo requerido para instalación
- Bajo consumo de energía con entrada de voltaje universal
- Elimina los organismos infecciosos en el aire a medida que el aire pasa a través de la “zona de exterminio” UV de alta intensidad
- Especificación Típica: 90% Primera Etapa
- Igual a 99%+ de Coronavirus*

Materiales y Acabados:

- Lámparas de Alta Intensidad
- Certificaciones:
- UL 1598 / CSA 22.2 250
- UL 1995 / CSA 22.2 236
- UL 153 / CSA 22.2 12 para la categoría ABQK (accesorios montados en conductos de aire)

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Desinfección de aire V-MAX o V-MAX GRID

Desinfección de Aire Lámparas UV-C

Submittal



Voltage de entrada	Configuraciones de lamparas					
	21" (53.34 cm)	Dual 21"(Dual 53.34 cm)	33" (Dual 83.82 cm)	Dual 33"(Dual 83.82 cm)	48" (121.92 cm)	61" (154.94 cm)
120	0.45	0.90	0.75	1.45	1.24	1.3
208	0.30	0.60	0.45	0.90	0.75	0.80
240	0.25	0.50	0.4	0.80	0.65	0.70

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.